



Tiszaújvárosi
Intézményműködtető Központ
3 5 8 0 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Tel.: 49/548-300
Fax: 49/340-871
E-mail: tik@tujvaros.hu



55 Tiszaújváros
2021

Ikt. sz.: 15017-6/2021.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

a

*„TIK kezelésében lévő épületekben működő klímaberendezések 2021. évi időszakos karbantartása”
tárgyú ajánlatkéréshez*

Tisztelt Ajánlattevők!

Ajánlatkérő a tárgyi ajánlatkéréssel kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre a választ az alábbiakban adja meg, melyet kérünk ajánlataik összeállításánál szíveskedjenek figyelembe venni:

1.Kérdés: Az Ajánlat kizárólag nyomtatott formában, postázva küldhető?
Elektronikus ajánlatküldés megoldható?

Válasz: Az Ajánlatkérés „9. Az ajánlat benyújtásának helye, módja” pontja szerint:

Az ajánlat postai úton, vagy személyesen munkanapokon H – CS: 8:00 és 16:00 óra, P: 8:00 és 13:30 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00 és 10:00 óra között adható le.

Az ajánlatot zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani.

2. Kérdés: Karbantartás munkanapokon normál munkaidőben, bármelyik napszakban végezhető?
Kérjük megadni címenként a kizárt időszakokat.
Óvoda, iskolai konyha, könyvtár, gondozóház, könyvtár

Válasz: A karbantartás munkanapokon normál munkaidőben, bármelyik napszakban végezhető.

3. Kérdés: A split klíma egységek karbantartásánál indokolt esetben a szűrők cseréjét kérik.
Az ajánlat tartalmaznia fogja a csere munkadíját, de szűrők anyagköltsége előre nem

Válasz: Amennyiben a karbantartás során indokoltá válik a szűrők cseréje, abban az esetben ez külön árajánlat és megrendelés tárgyát képezi.

4. Kérdés: Helyszíni egyeztetést, vagy bejárást kérjük lehetővé tenni annak érdekében, hogy az emeleteken lévő kültéri egységek elérése létráról megoldható-e.
Kosaras emelő igénybevétele, költségének kalkulálása indokolt-e.

Válasz: Helyszíni bejárás kezdő időpontja: 2021.03.12. 10:00
Indulás helyszíne: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.

5. Kérdés: Kérjük megadni a léghűtéses kondenzátoros hűtőberendezések márká, és típus megnevezését, a tisztítási idő meghatározásához.

Válasz: Hunyadi M. Iskola konyha:
FAGOR CAFN-801 ipari hűtő egy ajtós 437 literes
FAGOR CAFN-1602 ipari hűtő két ajtós 874 literes


Széchenyi I. Iskola konyha:
FAGOR CPAFN-801 ipari hűtő egy ajtós 437 literes
FAGOR CPAFN-801 ipari hűtő egy ajtós 437 literes

Eötvös J. Gimnázium:
CORECO CGR-1002 ipari hűtő két ajtós 1330 literes
CORECO CSR-125 ipari hűtő két ajtós 750 literes
DEXION ipari hűtő egy ajtós 700 literes

Központi konyha:
Vendi-S-14 INO ipari hűtő két ajtós 750 literes

Tiszaújváros, 2021. március 11.




Molnárné Tóth Anita
igazgató